



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Прокурору Брюховецкого
района
советнику юстиции

И.В. Касьяненко

Россия, Краснодарский край,
Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная 200
☎ 8(86156) 20-3-30, факс: 8(86156)22-0-49
E-mail: spo_bru_bak@mail.ru
<http://bak93.ru>

исх. № 268 от « 04 » мая 2018 г.
на № 21-01-2018/2492 от « 27 » апреля 2018 г.

Уважаемый Игорь Владимирович!

Администрацией ГБПОУ КК «БАК», согласно требований представления Прокуратуры Брюховецкого района об устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи в период обучения, о пожарной безопасности от 27.04.2018 № 21-01-2018/2492., выполнено следующее:

- в учебных корпусах № 3, № 5, и общежитии ГБПОУ КК «БАК» произведены работы по оснащению всех дверей эвакуационных выходов легко отпираемыми запорами (выполнено 03.05.2018);

- заключен договор изготовления наружной пожарной лестницы учебного корпуса № 5 с ИП Черненко А.Г. имеющим свидетельство о допуске к оказанию услуг в области пожарной безопасности № 0112.02-2011-235303841817-ПБ-0110 от 19.04.2011 г;

- заключен договор с ООО «Пожзавод» г Ростов-на-Дону на изготовление противопожарных дверей в подвальные помещения общежития, а также для установки противопожарных дверей в секциях общежития со второго по пятый этаж с целью организации доступа к внутренним поэтажным лестницам обоих подъездов общежития.

- согласно договора обслуживания ООО «Прометей» проведены ремонтные работы речевых оповещателей управления эвакуацией при пожаре в здании общежития,

- ООО «Прометей» разработана рабочая документация по установке дополнительных речевых оповещателей в спальнях помещений общежития, ведутся подготовительные работы по закупке комплектующих материалов для дооснащения системы СОУЭ.



- Выполнить переоборудование открывания дверей в коридорах учебного корпуса №5 по направлению выхода из здания согласно требований пп. «ж» п. 36 ППР №390 не представляется возможным ввиду конструктивных особенностей лестничных маршей учебного корпуса (двери выходов при открывании будут упираться в перила лестничного марша, что само по себе сделает эвакуацию не возможной);

- Произведена закупка дверных доводчиков для дверей поэтажных коридоров учебного корпуса №3. В настоящий момент производится их установка;

- Заключен договор с ИП Максименко С.А. на поставку светильников эвакуационного освещения для помещений общежития, а также для замены светильников не имеющих колпаков-рассеивателей в подвальном помещении общежития В настоящий момент ожидается доставка товара;

- здание общежития доукомплектовано табличками с номерами телефонов для вызова пожарной охраны;

- Достигнута договоренность со службой ПСЧ 113 о проверке источников наружного противопожарного водоснабжения (гидрантов), на территории учебных корпусов ГБПОУ КК «БАК» в связи с истечением межповерочного интервала.

Все вышеуказанные мероприятия планируется завершить в срок до 9.07.2018г.

Ответственным лицам вынесено дисциплинарное взыскание.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
И.о. директора ГБПОУ КК «БАК»



А.В. Бескоровайный

С.А. Кувика
8 -905-407-30-85