

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района
352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

ст. Брюховецкая

(место составления акта)

«20» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 47

По адресу / адресам: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная 196

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 47 от «16» апреля 2018 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», общежитие

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20.04.2018 с 13 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Брюховецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

Бескоровайнов А. В.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«18» апреля 2018 г. «16» час. «15» мин.

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

№ от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, эксперты не при-
влекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Нестеренко Татьяна Владимировна, заведующая общежитием

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

**■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках неисправно(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.43	Нестеренко Татьяна Владимировна
2	система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (несколько речевых оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в спальнях помещений общежития(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.61, СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.3	Нестеренко Татьяна Владимировна
3	руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.9	Нестеренко Татьяна Владимировна
4	практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года неудовлетворительная (некоторые люди не вышли из здания при получении сигнала о пожаре)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.12	Нестеренко Татьяна Владимировна
5	отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения - гидранта (весна 2018 год)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.55	Нестеренко Татьяна Владимировна
6	отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.35	Нестеренко Татьяна Владимировна
7	не проведены испытания наружных пожарных лестниц(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.24	Нестеренко Татьяна Владимировна
8	допускается снятие дверей эвакуационного выхода из актового зала(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.23 "д"	Нестеренко Татьяна Владимировна

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

9	допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпаков-рассеивателей, предусмотренных заводом-изготовителем в подвальном помещении(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.42 "в"	Нестеренко Татьяна Владимировна
10	помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные двери, отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки) (ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	ППР №390 п.33, СНиП 21-01-97*, СП 4.13130.2013;	Нестеренко Татьяна Владимировна
11	не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны (01, с моб 101)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.6	Нестеренко Татьяна Владимировна

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** -----


■ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** -----

■ **нарушений не выявлено:** -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №47/1/11 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвраще-

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

нию угрозы возникновения пожара от 20.04.2018 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 09.07.2018 г.

Административное(ые) дело(а) по ст.20.4 КоАП РФ ч.1 от 20.04.2018 г. возбужденные в отношении должностных лиц – и.о. директора ГБПОУ КК «БАК» Бескоровайного А.В., зав. Общежитием Нестеренко Т.В. юридического лица – ГБПОУ КК «БАК».

Подписи лиц, проводивших проверку:



«20» апреля 2018 г.
М.П.*


Саушко Андрей Александрович – ВРИО начальник
ОНД и ПР Брюховецкого района

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бескоровайный Альберт Викторович, и.о. директора

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» апреля 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района
352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

ПРОТОКОЛ №34/32
об административном правонарушении

«20» апреля 2018г.

ст. Брюховецкая

Я, Саушко Андрей Александрович – Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил(а) настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. **Полное наименование юридического лица:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200
3. **Контактный телефон:**
4. **ОГРН:** 1022303525530
5. **ИНН:** 2327001327
6. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:** Межрайонная ИФНС №4 по Краснодарскому краю
7. **Наименование обслуживающего банка:** Южное ГУ Банка России г. Краснодар
8. **Реквизиты расчетного счета:** 40601810900003000001
9. **Ф.И.О. руководителя юридического лица:** Директор Югов Анатолий Викторович
10. **Ф.И.О. законного представителя юридического лица:** Бескорвайный Альберт Викторович
11. **Занимаемая должность:** Заместитель директора по учебной части
12. **Дата и место рождения:** 07.10.1975 год с. Екатериновка Щербиновского района
13. **Адрес места жительства:** ст. Брюховецкая ул. Тимофеева, 31 кв.17
14. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:** Приказ ГБПОУ КК «БАК» №52-Л от 24.03.2018 года
15. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя:** Паспорт серия 0304 № 488862 выдан ОВД Брюховецкого района Краснодарского края 31.07.2003г.
16. **Привлекалось ли указанное юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда:** Нет, в течение года указанное юридическое лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .

в 13 ч. 40 мин. «20» апреля 2018г. в помещениях и на территории Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст-ца.Брюховецкая, ул. Красная 196 нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

- эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках неисправно(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.43);
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (несколько речевых оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в спальнях помещений общежития(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.61, СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.3);

- руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.9);
- практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года неудовлетворительная (некоторые люди не вышли из здания при получении сигнала о пожаре)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.12);
- отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения - гидранта (весна 2018 год)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.55);
- отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.35);
- не проведены испытания наружных пожарных лестниц(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.24);
- допускается снятие дверей эвакуационного выхода из актового зала(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.23 «д»);
- допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпаков-рассеивателей, предусмотренных заводом-изготовителем в подвальном помещении(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.42 «в»);
- помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные двери, отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки) (ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», ППР №390 п.33, СНиП 21-01-97*, СП 4.13.130.2013.);
- не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны (01, с моб 101)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК «БАК», Постановление правительства РФ № 390 п.6);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

2. _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7; 17.9; 25.6 КоАП РФ.

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ.

Статья 25.1

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте

и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.


4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.


«20» апреля 2018г., Бескорвайный Альберт Викторович


(подпись)

**Объяснения законного представителя юридического лица,
в отношении, которого составлен протокол:**

*с замощением согласия, будущее
устраивает в установленном законе.*

«20» апреля 2018г., Бескорвайный Альберт Викторович


(подпись)

Подпись:

(лица составившего протокол, М.П.)



Саушко А.А.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего протокола получил(а):

«20» апреля 2018г., Бескорвайный Альберт Викторович


(подпись)

Копия настоящего протокола направлена:

(дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления ,

№ почтового отделения и № квитанции заказного письма)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района
352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №34/32
о назначении места и времени рассмотрения административного дела
о нарушении требований в области пожарной безопасности

«20» апреля 2018г.

ст. Брюховецкая

Я, Саушко Андрей Александрович – ВРИО Главный государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы, рассмотрев протокол об административном правонарушении №34/32 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «20» апреля 2018г. и материалы административного дела на юридическое лицо: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», зарегистрированное по адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200.

У С Т А Н О В И Л:

Юридическим лицом: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» в 13 ч. 40 мин. «20» апреля 2018г. в помещениях и на территории Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст-ца. Брюховецкая, ул. Красная 196 нарушены требования пожарной безопасности.

Допущенные нарушения отражены в протоколе об административном правонарушении №34/32 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «20» апреля 2018г., который составил(а) Саушко Андрей Александрович – Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; пункт 1 части 1 статьи 29.4; ст.29.5 КоАП РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Дело в отношении юридического лица: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», зарегистрированного по адресу: Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200, назначить к рассмотрению на "23" апреля 2018г. в 11 ч. 00 мин. в отделе надзорной деятельности Брюховецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 «Б». тел. (86156)-2-12-12.

О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица: Бескоровайный Альберт Викторович.

Законному представителю юридического лица при себе иметь документ, удостоверяющий личность. В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

Подпись: _____

(лица вынесшего определение, М.П.)

Саушко А.А.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего определения получил(а):
«20» апреля 2018г., Бескоровайный А.В.

(подпись)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Брюховецкого района
352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/28
о назначении административного наказания

« 23 » апреля 2018г.

ст. Брюховецкая

Я, Саушко Андрей Александрович – ВрИО главный государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 34/32 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «20» апреля 2018г. и материалы административного дела на юридическое лицо:

1. **Полное наименование юридического лица:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200
3. **Контактный телефон:**
4. **ОГРН:** 1022303525530
5. **ИНН:** 2327001327
6. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:** Межрайонная ИФНС №4 по Краснодарскому краю
7. **Наименование обслуживающего банка:** Южное ГУ Банка России г. Краснодар
8. **Реквизиты расчетного счета:** 40601810900003000001
9. **Ф.И.О. руководителя юридического лица:** Директор Югов Анатолий Викторович
10. **Ф.И.О. законного представителя юридического лица:** Бескоровайный Альберт Викторович
11. **Занимаемая должность:** Заместитель директора по учебной части
12. **Дата и место рождения:** 07.10.1975 год с. Екатериновка Щербиновского района
13. **Адрес места жительства:** Ст. Брюховецкая ул. Тимофеева, 31 кв.17
14. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:**
Приказ ГБПОУ КК «БАК» №52-Л от 24.03.2018 года
15. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя:**
Паспорт серия 0304 № 488862 выдан ОВД Брюховецкого района Краснодарского края 31.07.2003г.

на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 24.2, 24.4, 25.1, 25.3, 25.5 КоАП РФ

Статья 25.1

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Бескоровайный Альберт Викторович

(Ф.И.О., подпись лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» в 13 ч. 40 мин. «20» апреля 2018г. в помещениях и на территории Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст-ца.Брюховецкая, ул. Красная 196 нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

- 1. эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках неисправно(Постановление правительства РФ № 390 п.43);
- 2. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (несколько речевых оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в спальнях помещений общежития(Постановление правительства РФ № 390 п.61, СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.3);
- 3. руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения(Постановление правительства РФ № 390 п.9);
- 4. практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года неудовлетворительная (некоторые люди не вышли из здания при получении сигнала о пожаре)(Постановление правительства РФ № 390 п.12);
- 5. отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения - гидранта (весна 2018 год)(Постановление правительства РФ № 390 п.55);
- 6. отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа(Постановление правительства РФ № 390 п.35);
- 7. не проведены испытания наружных пожарных лестниц(Постановление правительства РФ № 390 п.24);
- 8. допускается снятие дверей эвакуационного выхода из актового зала(Постановление правительства РФ № 390 п.23 «д»);
- 9. допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпаков-рассеивателей, предусмотренных заводом-изготовителем в подвальном помещении(Постановление правительства РФ № 390 п.42 «в»);
- 10. помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные двери, отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки) (ППР №390 п.33, СНИП 21-01-97*, СП 4.13130.2013);
- 11. не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны (01, с моб 101)(Постановление правительства РФ № 390 п.6);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ .

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 32 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ , который составил(а) Саушко Андрей Александрович – Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного

частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и назначить административное наказание в виде предупреждения.

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц;

Объявить представителю юридического лица: Бескоровайный Альберт Викторович, что в соответствии со статьей 30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть обжаловано в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со статьей 30.3. КоАП РФ не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения составляет 1 год со дня вступления данного постановления в законную силу.

Постановление вступило в законную силу « 23 » 04 20 18 г.

(запрещается при направлении в службу судебных приставов)

Подпись _____
(лица вынесшего постановление: М.П.)

Саушко А.А.
(расшифровка подписи)

Копию настоящего постановления получил(а):

«23» апреля 2018г., Бескоровайный Альберт Викторович


(подпись)

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу: _____
(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением;

исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)

Отметка об исполнении постановления: постановление № _____ от ____ . ____ .20 ____ г. исполнено

(номер, вид исполнительного финансового документа)



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Брюховецкого района
ул. Привокзальная, 2 «б» ст. Брюховецкая, 352750
Телефон: 2-12-12 Факс 2-12-12
23 апреля 2018 г. № 285 -9-13- 211

Законному представителю ГБПОУ КК
«Брюховецкий аграрный колледж»
Ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

«23» апреля 2018 года

ст. Брюховецкая
(место рассмотрения: город, село, район)

Я. ВрИО главный государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

старший лейтенант вн. службы Саушко А.А.

рассмотрев протоколы №№ 34/30, №34/31, №34/32 от «20» апреля 2018 г. по административным правонарушениям в области пожарной безопасности и материалы на должностное и юридическое лицо ГБПОУ КК «БАК», общежитие, установил, что 20.04.2018 год в помещениях и на территории ГБПОУ КК «БАК», общежитие по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 196 нарушены требования пожарной безопасности в РФ (Правила противопожарного режима), введенные в действие Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года, а именно:

Вам необходимо устранить нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

- 1. эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках неисправно(Постановление правительства РФ № 390 п.43);
- 2. система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (несколько речевых оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в спальнях помещений общежития(Постановление правительства РФ № 390 п.61, СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.3);
- 3. руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения(Постановление правительства РФ № 390 п.9);
- 4. практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года неудовлетворительная (некоторые люди не вышли из здания при получении сигнала о пожаре)(Постановление правительства РФ № 390 п.12);
- 5. отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения - гидранта (весна 2018 год)(Постановление правительства РФ № 390 п.55);
- 6. отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа(Постановление правительства РФ № 390 п.35);
- 7. не проведены испытания наружных пожарных лестниц(Постановление правительства РФ № 390 п.24);

- 8. допускается снятие дверей эвакуационного выхода из актового зала(Постановление правительства РФ № 390 п.23 «д»);
- 9. допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпаков-рассеивателей, предусмотренных заводом-изготовителем в подвальном помещении(Постановление правительства РФ № 390 п.42 «в»);
- 10. помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные двери, отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки) (ППР №390 п.33, СНИП 21-01-97*, СП 4.13130.2013.);
- 11. не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны (01, с моб 101)(Постановление правительства РФ № 390 п.6);

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

А.А. Саушко
(расшифровка подписи)

Представление получил _____

(дата, должность, подпись)

Бескоровый А.В.
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района
 352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

Предписание № 47/1/11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 47 от «16» апреля 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Брюховецкого района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 00 мин. «20» апреля 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «20» апреля 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» общежитие, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Брюховецкий район, ст-ца. Брюховецкая, ул. Красная 196.

проверку проводил(а):

Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, эксперты не привлекаются

совместно с: Нестеренко Татьяна Владимировна, Кувика Сергей Александрович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках неисправно (ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.43	09.07.2018	
2	система оповещения и	Постановление	09.07.2018	

	управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (несколько речевых оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в спальнях общежития(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	правительства РФ № 390 п.61, СП 3.13130.2009 п.4.1, 4.3		
3	руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.9	09.07.2018	
4	практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года неудовлетворительная (некоторые люди не вышли из здания при получении сигнала о пожаре)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.12	09.07.2018	
5	отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения - гидранта (весна 2018 год)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.55	09.07.2018	
6	отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.35	09.07.2018	
7	не проведены испытания наружных пожарных лестниц(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.24	09.07.2018	
8	допускается снятие дверей эвакуационного выхода из актового зала(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.23 "д"	09.07.2018	
9	допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпачков-рассеивателей, преду-	Постановление правительства РФ № 390 п.42 "в"	09.07.2018	

	смотренных заводом-изготовителем в подвальном помещении(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")			
10	помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные двери, отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки) (ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	ППР №390 п.33, СНиП 21-01-97*, СП 4.13130.2013;	09.07.2018	
11	не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны (01, с моб 101)(ОБЩЕЖИТИЕ ГБПОУ КК "БАК")	Постановление правительства РФ № 390 п.6	09.07.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Саушко А.А. - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района

«20» апреля 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Бескорвайный Альберт Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» апреля 2018 г.

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №