



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

353682, г.Ейск, ул. Баррикадная,1 телефон/: факс (861-23) 4-05-27
E-mail: eiskrostehnadzor@mail.ru, <http://www.sevkav.nadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 86/110-14

“ 27 ” **апреля** 20 17 г. “ 14 ч. 10 мин. ”
(дата и время составления предписания)

ст. Каневская,
ул. Элеваторная 4Б,
(место составления)

На основании распоряжения (приказа) Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02 марта 20 17 г. № 1430-Р “О проведении плановой (внеплановой) комплексной (целевой, оперативной) проверки соблюдения требований промышленной безопасности”

в период “ 03 ” апреля 20 17 по “ 27 ” апреля 20 17 г. должностными лицами
(дата и время проведения проверки)

Северо-Кавказского управления в составе:

ФИО	Должность
Сологуб Роман Васильевич	Государственный инспектор

в присутствии:

Поварницын Александр Леонидович – преподаватель ГБПОУ КК «БАК».
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

проведена проверка соблюдения требований промышленной безопасности: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» (ГБПОУ КК «БАК»).

Местонахождение опасного производственного объекта:

- Сеть газопотребления ГБПОУ КК «БАК» (А30-01843-0001 III класс), 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, 4; Квартал-Красная-Выгонная-Гагарина.

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Заверенная руководителем организации (руководителем обособленного подразделения юридического лица) копия положения о производственном	п.5 и) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и	Устранено в ходе проверки

Заверил  Сологуб Р.В.

	контроле ГБПОУ КК «БАК» не представлена в территориальный орган Ростехнадзора.	химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	
2.	Не разработаны правила ведения работ на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ГБПОУ КК «БАК»» (АЗ0-01843-0001 III класс).	п.5 в) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»;	Устранено в ходе проверки
3.	Не представлен в территориальный орган Ростехнадзора график аттестации работников ГБПОУ КК «БАК» по Промышленной безопасности.	п.5 ж) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	10.07.2017
4.	Руководители и специалисты ГБПОУ КК «БАК» подлежащие аттестации по промышленной безопасности, не ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации.	п.5 ж) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	10.07.2017
5.	Перед проверкой знаний, рабочим, занятым при эксплуатации ОПО предприятия не организованы занятия, лекции, семинары, консультации.	п.5 е) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	10.07.2017
6.	Периодическая проверка на срабатывания автоматики безопасности водогрейных котлов в котельной по ул. Тимофеева 4 осуществляется не по всем параметрам. Не проводится проверка срабатывания автоматики безопасности по отсутствию разряжения в топочной камере.	п.5 у) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	10.07.2017

Заверил



Сологуб Р.В.

7.	В котельной по ул. Тимофеева 4 отсутствует технологическая схема газовой обвязки газоиспользующего оборудования.	п.5 у) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	10.07.2017
8.	При эксплуатации газопроводов котельной по ул. Тимофеева 4 не обеспечено проведение технического обслуживания. Зазор между газопроводом и футляром в стене здания котельной не заделан эластичным материалом.	п.5 у) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	10.07.2017
9.	При эксплуатации ШРП на территории учебного хозяйства не обеспечено проведение технического обслуживания. Металлический шкаф регуляторного пункта корродирует.	п.5 у) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	10.07.2017
10.	Отсутствует эксплуатационный паспорт на ШРП установленное на территории учебного хозяйства.	п.5 у) Постановления правительства №492 от 10.06.2013 г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».	10.07.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу:

г. Краснодар, ул. Одесская, 42 телефон/ факс (861) 259-62-42 межрегиональный отдел по надзору за системами газораспределения и газопотребления Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Заверил



Сологуб Р.В.

Предписание от “ 27 ” апреля 20 17 г. № 86 /110-14 составлено на 4 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Сологуб Р.В.
(Ф.И.О.)



Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Поварницын А.Л.
(Ф.И.О.)

(подпись)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания № 86/110-14 на руки получен. Руководитель (законный представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Поварницын А.Л. (доверенность №33 от
27.04.2017 г.)
(Ф.И.О.)

(подпись)

27.04.2017 г.
(дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (законный представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)

Заверил

Сологуб Р.В.