



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района
 352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, E-mail: ond43_kk@mail.ru

Предписание № 22/1/4
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 22 от «28» марта 2017 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Брюховецкого района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «17» апреля 2017 г. по 15 ч. 00 мин. «26» апреля 2017 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Брюховецкий район, ст-ца.Брюховецкая, ул. Красная, 200.

проверку проводил(а):

Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, эксперты не привлекаются

совместно с: Кувика Сергей Александрович, зам. директора по АХЧ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям раздела 18 ППР №390 от 25.04.2012 года (не указаны ответственные должностные лица за обеспечение ПБ, максимально допустимое количество людей в здании)(ГБПОУ КК "БАК" учебный корпус №1)	Правила противопожарного режима в РФ п.2	01.08.2017	
2	обучение мерам пожарной	Правила противопо-	01.08.2017	

	безопасности осуществляется с нарушениями требований нормативных документов по ПБ (программы проведения противопожарных инструктажей не согласованы с начальником территориального подразделения ФГПН)(ГБПОУ КК "БАК" учебный корпус №1)	жарного режима в РФ п.3, Приказ МЧС №645 "Обучение мерам ПБ работников организаций		
3	не предоставлен акт практической отработки эвакуации работников учреждения в случае пожара (не реже 1 раза в полугодие)(ГБПОУ КК "БАК" учебный корпус №1)	Правила противопожарного режима в РФ п.12	01.08.2017	
4	не во всех помещениях размещены таблички с номером вызова пожарной охраны (01, с моб. 101)(ГБПОУ КК "БАК" учебный корпус №1)	Правила противопожарного режима в РФ п.6	01.08.2017	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)
«26» апреля 2017 г.
М.Л.П.*

Саушко А.А. - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района

Предписание для исполнения получил:

Югов Анатолий Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» апреля 2017 г.

(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №401