



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Брюховецкого района

ул. Привокзальная, 2 «б» ст. Брюховецкая, 352750

Телефон: 2-12-12 Факс 2-12-12

27 апреля 2017 г. № 329 -9-13- 19

*ответ готов 1 месяца - согласен  
меры принимаются 90  
1 августа все утрясено*

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный  
колледж» директору Югову Анатолию  
Викторовичу

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

#### об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

«27» апреля 2017 года

ст. Брюховецкая  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я. государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

старший лейтенант вн. службы Саушко А.А.

рассмотрев протоколы №№ 34/35, №34/37 от «26» апреля 2017 г. по административным правонарушениям в области пожарной безопасности и материалы на заместителя директора по АХЧ Кувика С.А., установил, что 26.04.2016 год в помещениях и на территории ГБПОУ КК «БАК» по адресу: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 200 и по адресу: ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, 14 нарушены требования пожарной безопасности в РФ (Правила противопожарного режима), введенные в действие Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года, а именно:

**Вам необходимо устранить нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

- 1. инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям раздела 18 ППП №390 от 25.04.2012 года (не указаны ответственные должностные лица за обеспечение ПБ максимально допустимое количество людей в здании)(Правила противопожарного режима в РФ п.2); учебный корпус №1
- 2. инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям раздела 18 ППП №390 от 25.04.2012 года (не указаны ответственные должностные лица за обеспечение ПБ максимально допустимое количество людей в здании)(Правила противопожарного режима в РФ п.2); учебный корпус №4
- 3. обучение мерам пожарной безопасности осуществляется с нарушениями требований нормативных документов по ПБ (программы проведения противопожарных инструктажей не согласованы с начальником территориального подразделения ФГПН)(Правила противопожарного режима в РФ п.3, Приказ МЧС №645 «Обучение мерам ПБ работников организаций»); учебный корпус №1
- 4. обучение мерам пожарной безопасности осуществляется с нарушениями требований нормативных документов по ПБ (программы проведения противопожарных инструктажей не согласованы с начальником территориального подразделения ФГПН)(Правила противопожарного

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40

Телефон доверия Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 8(863)240-66-10



режима в РФ п.3, Приказ МЧС №645 «Обучение мерам ПБ работников организаций); учебный корпус №4

- 5. не предоставлен акт практической отработки эвакуации работников учреждения в случае пожара (не реже 1 раза в полугодие)(Правила противопожарного режима в РФ п.12); учебный корпус №1

- 6. не предоставлен акт практической отработки эвакуации работников учреждения в случае пожара (не реже 1 раза в полугодие)(Правила противопожарного режима в РФ п.12); учебный корпус №4

- 7. не во всех помещениях размещены таблички с номером вызова пожарной охраны (01, с мс 101)(Правила противопожарного режима в РФ п.6); учебный корпус №1

- 8. не во всех помещениях размещены таблички с номером вызова пожарной охраны (01, с мс 101)(Правила противопожарного режима в РФ п.6); учебный корпус №4

- 9. сигнала о возникновении пожара системы пожарной сигнализации не дублируется на пуле подразделения пожарной охраны без участия работников объекта(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 ч.7); учебный корпус №4

- 10. электрощитовая не отделена противопожарной преградой (противопожарная дверь) от общей лестничной клетки(СП 4.13130.2013 п.5.2.6, ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, СНиП 21-01-97\* п.7.4); учебный корпус №4

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.**

**В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.**

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

**А.А. Савушко**  
(расшифровка подписи)

Представление получил \_\_\_\_\_

(дата, должность, подпись)

**Югов А.В.**  
(Ф.И.О.)

Представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)