



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Прокуратура Брюховецкого района

ул. Красная 190, ст. Брюховецкая, Россия 352750  
тел. 8-861563-32-01

E-mail: [prokuratura\\_bruhoveckaya@mail.ru](mailto:prokuratura_bruhoveckaya@mail.ru)

от 27.01.2017 № 21-01-0001/1492

Директору Государственного бюджетного  
профессионального  
образовательного учреждения  
Краснодарского края «Брюховецкий  
аграрный колледж»

Югову А.В.

ул. Красная, 200,  
ст. Брюховецкая,  
Краснодарский край

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи  
в период обучения, о пожарной безопасности

Во исполнение указания прокурора края «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи в период обучения» от 11.08.2016 № 135/21 прокуратурой района с привлечением специалиста Брюховецкого отдела надзорной УНД ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» Краснодарского края (далее по тексту – ГБПОУ КК «БАК»), по результатам которой выявлены нарушения, выраженные в следующем.

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями.

Образовательная организация является юридическим лицом, создается и регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч.1 ст.21 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской

Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года (далее - ППР №390), настоящие Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане) в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, зданий.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГБПОУ КК «БАК», а именно:

в учебных корпусах ГБПОУ КК «БАК»: в нарушение п.55 ППР №390 отсутствуют акты проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (гидранты); в нарушение пп «ж» п.36 ППР №390 на 1-ом этаже 5-го учебного корпуса дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания; в нарушение п.35 ППР №390 в 5-ом учебном корпусе отсутствует возможность открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа; в нарушение п.35 ППР №390 на 2-ом этаже 5-го учебного корпуса дверь в поэтажном коридоре закрыта на ключ, отсутствует возможность открывания изнутри без ключа; в нарушение п.24 ППР №390 отсутствуют акты эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений (3-й и 5-й корпуса); в нарушение п.35 ППР №390 в 3-ом учебном корпусе на втором этаже допускается загромождение эвакуационного выхода, отсутствует возможность открывания дверей эвакуационного выхода в лестничную клетку без ключа; в нарушение п.33 ППР №390, п.4.2.7.СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; отсутствуют устройства для самозакрывания дверей из поэтажных коридоров в лестничную клетку в 3-ом учебном корпусе; в нарушение п.35 ППР №390 в третьем учебном корпусе отсутствует возможность открывания двери эвакуационного выхода с первого этажа без ключа;

в общежитии ГБПОУ КК «БАК»: в нарушение п.43 ППР №390 эвакуационное освещение отсутствует в поэтажных коридорах, в лестничных клетках неисправно; в нарушение п.61 ППР №390 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (несколько речевых оповещателей отключены), звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука в спальнях

помещениях общежития; в нарушение п.9 ППР №390 руководителем объекта не обеспечено наличие у дежурного персонала исправных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения; в нарушение п.12 ППР №390 практическая тренировка эвакуации людей из здания, проведенная 20.04.2018 года неудовлетворительная (не все проживающие граждане в общежитии не вышли из здания при получении сигнала о пожаре); в нарушение п.55 ППР № 55 отсутствует акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения – гидранта; в нарушение п.35 ППР №390 отсутствует возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа; в нарушение п.24 ППР №390 не проведены испытания наружных пожарных лестниц; в нарушение пп «д» п.23 ППР №390 допускается снятие дверей эвакуационного выхода из актового зала; в нарушение пп «в» п.24 ППР №390 допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных колпаков-рассеивателей, предусмотренных заводом-изготовителем в подвальном помещении; в нарушение п.33 ППР №390, СНиП 21-01-97, СП 4.13130.2013 помещения разного класса функциональной пожарной опасности на разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарные двери, отделяющие подвальные помещения от общей лестничной клетки); в нарушение п.6 ППР №390 не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером вызова пожарной охраны.

Подобного рода нарушения недопустимы в деятельности вышеуказанного учреждения, поскольку несоблюдение противопожарных правил является одной из распространенных причин возникновения пожаров, создающих угрозу безопасности, влекущих к трагическим последствиям и гибели людей.

Кроме того, соблюдение требований пожарной безопасности является важной составляющей мер по предупреждению терроризма. Несоблюдение требований пожарной безопасности не способствует укреплению антитеррористической защищенности объекта с круглосуточным пребыванием людей.

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей ответственными должностными лицами ГБПОУ КК «БАК», а также об отсутствии контроля за их деятельностью со стороны руководителей учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о дате, времени и месте рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района.

2. Принять меры организационного и правового характера к устранению нарушений закона, причин и условий, им способствовавших и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших отмеченные нарушения действующего законодательства.
4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах (с приложением копий соответствующих документов) сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Прокурор района  
советник юстиции



И.В.Касьяненко