



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Прокуратура Брюховецкого района

ул.Красная 190,ст.Брюховецкая, Россия 332750  
тел. 8- 861563-32-01

E-mail: [prokuratura\\_bruhoveckaya@mail.ru](mailto:prokuratura_bruhoveckaya@mail.ru)

от 11.08.2016 № 21-2016/12/104

Директору Государственного  
бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  
Краснодарского края «Брюховецкий  
аграрный колледж»

Югову А.В.

ул. Красная, 200,  
ст. Брюховецкая, Краснодарский край

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушения градостроительного  
законодательства, об охране жизни и здоровья граждан

Во исполнение указания прокурора края «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних и молодежи в период обучения» от 11.08.2016 № 135/21 прокуратурой района проведена проверка в деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» Краснодарского края (далее по тексту – ГБПОУ КК «БАК»), в части соответствия требованиям конструктивных элементов зданий учебных корпусов, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с ч.ч.6, 7 ст.55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации.

Проведенной проверкой установлено, что в соответствии с техническим заключением по определению соответствия требованиям СНИП конструктивных элементов здания учебного корпуса №2 с пристройкой, расположенного по адресу: Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул.Красная, 188, в наружных стенах здания обнаружены трещины шириной от 5 мм до 5 см., по всей высоте конструкции, образовавшиеся из-за просадки фундамента в результате постоянного скопления атмосферных осадков у основания.

Таким образом, дальнейшая эксплуатация здания в данном состоянии может привести к ухудшению несущей способности конструктивных элементов.

При этом, в нарушение вышеуказанного законодательства, эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений, их элементов со стороны должностных лиц ГБПОУ КК «БАК» должным образом не осуществлялся, обследование технического состояния с привлечением специализированной организации не проводилось.

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей ответственными лицами ГБПОУ КК «БАК», а также о необоснованном снижении руководством образовательного учреждения требовательности к подчиненным сотрудникам по неукоснительному соблюдению действующего законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о дате, времени и месте рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района.
2. Принять меры организационного и правового характера к устранению нарушений закона, причин и условий, им способствовавших и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших отмеченные нарушения действующего законодательства.
4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах (с приложением копий соответствующих документов) сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Прокурор района  
советник юстиции

  
И.В.Касьяненко